



## Vijf essentiële controlepunten veiligheid

Werfsignalisatie en afbakening

- Is de opstelling van de werfsignalisatie duidelijk en overzichtelijk, zowel voor de verkeersgebruiker als de werkuitvoerder?

### Verkeersborden

- Zijn de juiste borden aanwezig?  
(minimaal: verkeersbord A31 'werken' en D1 'pijl', bord opdrachtgever en bord verantwoordelijke signalisatie)
- Zijn ze in goede staat?  
(retro-reflecterend en met geplooid rand)
- Hebben ze de juiste afmetingen?  
(minstens 70 cm diameter)
- Staan ze op de juiste hoogte?  
(120 cm/150 cm)

### Afbakening

- Zijn de afbakeningsnetten goed opgespannen en stevig verankerd?
- Is er een afbakening geplaatst met vaste kunststofpanelen, indien nodig?
- Is er aangepaste verlichting voorzien, indien nodig?



Werkputten en sleuven

- Voldoende groot voor werkuitvoering?
- Vlot en veilig te betreden en te evacueren?
- Geen gevaar voor inkalven of instorten?
- Geen ondergravingen?
- Geen zware lasten op minder dan 60 cm van de rand?
- Is de werkput correct gestut, indien nodig?
  - vanaf 1,20 m diepte
  - uitgraven onder een helling van 45° is een correct alternatief
  - beschoeiing moet bestaan uit stevige platen, onder en boven opgespannen met schoren



**Op de juiste diepte?**

- Elektriciteit: LS 60 cm HS 80 cm
- Gas LD 80 cm MD 100 cm
- Als de juiste diepte technisch niet mogelijk is, moeten metalen afdekplaten worden geplaatst.

 **Zijn de minimumafstanden gerespecteerd tussen elektriciteits- en gasleidingen?**

- Minimaal 20 cm bij evenwijdige loop en 10 cm bij kruisingen
- Als de juiste afstand niet mogelijk is, moeten er rubberen matten worden geplaatst tussen de leidingen (0,5 cm dik en dubbel geplooid)
- Niet in orde? Verwittig onmiddellijk de toezichter

 **Zijn de afdekpannen (terug)geplaatst?**

- 10 cm boven de leidingen

 **Wordt er aangevuld met zuiver zand?** **Is de werf netjes?** **Zijn alle obstakels goed gesignaleerd?** **Zijn er bruggetjes met leuningen voorzien bij sleufovergangen naar woningen?** **Is de ploegbaas duidelijk herkenbaar?** **Zijn alle vereiste PBM's, voor bescherming tegen fluidumrisico's, beschikbaar op de werf?** **Zijn de PBM's in goede staat?** **Worden de PBM's correct gebruikt?**

- Niet in orde? Neem onmiddellijk actie en registreer in Heracles!

 **Dragen de werknemers (ook grondwerkers) brandvertragende kledij?** **Dragen de werknemers signalisatiekledij?**

Alles in orde?

Vergeet de werknemers niet te bedanken voor het goede werk!